

Pismo: BI.271.3.2015

Brześć Kujawski dnia: 2015-04-10

Wszyscy oferenci
=====

**Modyfikacja odpowiedzi
na zapytania w sprawie SIWZ**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w miejscowości Brześć Kujawski,**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi udzielonych przy piśmie nr BI.271.3.2015 z dnia 2015-04-03 do zapytań nr 51 i 32 w następujący sposób:

Treść zapytania 51:

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie ilości warstwy profilowej (poz. 54 przedmiaru drogowego). Ilość ta powinna wynikać z grubości, tak jak zostało to najprawdopodobniej wyliczone, czy z ilości 100kg/m² tak jak znajduje się to w opisie? Zgodnie z opisem powinno być 6776,1 m² * 100 kg/m² = 677,61 t, a w przedmiarze widnieje 681,1 t.

Odpowiedzi:

było: Wg arkusza obliczeniowego ilość warstwy profilowej wyliczono 684,1t. W związku z określoną powierzchnią do wyrównania tj. 6776,1m² ilość na 1m² wyliczono $684,1/6776,1=0,1009t/1m^2$.

powinno być: Wg arkusza obliczeniowego ilość warstwy profilowej wyliczono 681,1t. W związku z określoną powierzchnią do wyrównania tj. 6776,1m² ilość na 1m² wyliczono $681,1/6776,1=0,1005 t/1m^2$.

Treść zapytania 32:

Zgodnie z projektem branży elektrycznej oraz SIWZem należy zdemontować 23 mb przewodu AsXSn 2x25 mm², a brak takiej pozycji w kosztorysie. Proszę o dodanie do kosztorysu pozycji związanych z demontażem przewodu.

Odpowiedzi:

Jest: Zgodnie z projektem (rys. nr 2) należy zdemontować 23 m przewodu AsXSn 2x25 mm².

powinno być: Demontaż 23m przewodu AsXSn 2x25mm² został ujęty w kosztorysie w pozycji nr 32 d.1.

W związku z powyższym stwierdza się iż modyfikacja odpowiedzi wynika :

- z oczywistych omyłek pisarskich
- stanowi doprecyzowanie udzielonej wcześniej odpowiedzi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki