

Gmina Brześć Kujawski  
Pl. Wł. Łokietka 1  
87-880 Brześć Kujawski

Pismo: BL.271.5.2013

Brześć Kujawski dnia: 2013-07-11

Wszyscy oferenci

---

---

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Machnacz – Wieniec Zalesie**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych WT 1, 2, 4 2010r.?
2. Czy Zamawiający będzie wymagał sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak to wnoszę o uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.
3. Wnoszę o udostępnienie planu sytuacyjnego oraz tabeli robót ziemnych.
4. Proszę o określenie powierzchni skrzyżowań w km: 3+070 w lewo z drogą gminną gruntową oraz 3+730 - obustronne z drogą powiatową nr 2807 o nawierzchni bitumicznej Osięciny - Włocławek? Jeżeli nie to wnoszę o uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.
5. Czy Zamawiający w poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11+12 przedmiaru robót ujął powierzchnię dwóch skrzyżowań w km: 3+070 - w lewo z drogą gminną gruntową oraz 3+730 - obustronne z drogą powiatową nr 2807 o nawierzchni bitumicznej Osięciny - Włocławek? Jeżeli nie to wnoszę o uwzględnienie powyższego w przedmiarze robót.

6. Czy pobocza należy wykonać z gruntu pochodzącego z wykopu?

7. Proszę o określenie uziarnienia mieszanki mineralno-bitumicznej na w-wę ścieralną.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Tak, z tym że Inwestor nie wyraża zgody na stosowanie do warstwy ścieralnej grysów wapiennych.

Ad.2. Zgodnie z § 10 pkt 7 wzoru umowy o roboty budowlane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.). Koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy uwzględnić w cenie oferty poprzez dopisanie kolejnej pozycji w przedmiarze robót.

Ad.3. Plan sytuacyjny (rys. 2) został udostępniony wraz z SIWZ, tabeli mas ziemnych nie sporządzono, gdyż zadanie realizowane jest na podstawie projektu skróconego. Roboty ziemne obejmują tylko i wyłącznie wykonanie koryta i wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta (poz. 2 i 3 przedmiaru).

Ad.4 i 5. Powierzchnia skrzyżowań w km 2+070 i w km 3+730 policzona została w poz. 5 przedmiaru  $(km\ 2+070 - 2 * [(6,00 * 6,00) - (0,25 * 3,14 * 6,00 * 6,00)] = 15,48\ m^2 + (6,00 * 4,00) = 39,48\ m^2$ ; km 3+730 tylko wyokrąglenia łuków  $2 * [(6,00 * 6,00) - (0,25 * 4,14 * 6,00 * 6,00)] = 15,48\ m^2$ ; razem = 54,96 m<sup>2</sup>. Powierzchnie te zostały uwzględnione we wszystkich pozycjach przedmiaru.

Ad.6. Pobocza należy wykonać z gruntu pochodzącego z wykonania koryta.

Ad.7. Przy tych grubościach nawierzchni, należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający  
**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Wojciech Zawidzki