

Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm², Lc = 1496/1632 [m]
(wzdłuż trasy proj. kabla ułożyć taśmę Fe/Zn 25x4mm, Lc = 1632 [m]

Opracował	P.P.U.H. "PAWMAX" Paweł Ziółkowski ul. Okrężna 2 B, 87-800 Włocławek e-mail: biuro.projektowe.pawmax@wp.pl BIURO PROJEKTOWE PAW MAX	Rys. nr 10
Inwestor	Gmina Brześć Kujawski Plac Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kuj.	Branża elektryczna
Obiekt	Oświetlenie drogowe	Data: 31.05.2013r.
Adres	Budowa infrastruktury oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz, dz. nr: 120/7, 120/9, 111/2, 123/8, 142, 125/2, 287/2 obręb Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski	
Tytuł rys.	Schemat ideowy zasilania oświetlenia ze stacji transf. „Pikutkowo 6”	Podpis:
Projektant	mgr inż. Paweł Ziółkowski Upr. Nr KUP/0087/PWOE/04	