



Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm², Lc = 212/232 [m]
(wzdłuż trasy proj. kabla ułożyć taśmę Fe/Zn 25x4mm, Lc = 232m)

Opracował	P.P.U.H. "PAWMAX" Paweł Ziółkowski ul. Okrężna 2 B, 87-800 Włocławek e-mail: biuro.projektowe.pawmax@wp.pl	Rys. nr 2
Inwestor	Gmina Brześć Kuj. Plac Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kuj.	Branża elektryczna
Obiekt	Oświetlenie drogowe	Data: 02.2013r.
Adres	Wieniec ul. ks. Romana Jałocha dz. nr 110/1 i ul. Lipowa dz. nr 183/47, gm. Brześć Kuj.	
Tytuł rys.	Schemat ideowy zasilania oświetlenia	Podpis:
Projektant	mgr inż. Paweł Ziółkowski Upr. Nr KUP/0087/PWOE/04	