

Proj. obwód 200 typu YAKXS 4x25mm², Lc = 1440/1587 [m]
(wzdłuż trasy proj. kabla ułożyć taśmę Fe/Zn 25x4mm, Lc = 1587m)

Opracował	P.P.U.H. "PAWMAX" Paweł Ziółkowski ul. Okrężna 2 B, 87-800 Włocławek	Rys. nr 3
Inwestor	Urząd Miejski Brześć Kuj. Plac Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kuj.	Branża elektryczna
Obiekt	Oświetlenie drogowe kablowe	Data: 17.12.2012r.
Adres	Wieniec ul.: Jarzębinowa dz. nr 104/19, Różana dz. nr 105/8, Modrzewiowa dz. nr 414/1, Jaśminowa dz. nr 422, 103/14, ks. Romana Jałocho dz. nr 96, Wierzbowa dz. nr 494/1, 494/2, 509/1 , Jaworowa dz. nr 488, 483 , Jodłowa dz. nr 482, Kalinowa dz. nr 104/10, 424, 406, Orzechowa dz. nr 457, 459, 479,Plac Przyjaciół dz. nr 445, gm. Brześć Kuj.	
Tytuł rys.	Schemat ideowy zasilania oświetlenia - obwód 200	Podpis:
Projektant	mgr inż. Paweł Ziółkowski Upr. Nr KUP/0087/PWOE/04	