



proj. szafka oświetleniowa
typu SOM - 3F



Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm², Lc = 450/486 [m]
(wzdłuż trasy proj. kabla ułożyć taśmę Fe/Zn 25x4mm, Lc = 486[m])

Opracował	P.P.U.H. "PAVMMAX" Paweł Ziółkowski ul. Okrężna 2B, 87-800 Włocławek	Rys. nr 2
Inwestor	Urząd Miejski Brześć Kuj. Plac Władysława Łokietka 1 87-880 Brześć Kuj.	Branża elektryczna
Obiekt	Oświetlenie drogowe	Data: 17.12.2012r.
Adres	Wieniec ul. Akacjiowa, dz. nr 259 i 286, gm. Brześć Kuj.	
Tytuł rys.	Schetałm ideowy zasilania oświetlenia	
Projektant	mgr inż. Paweł Ziółkowski Upr. Nr KUP/0087/PWOE/04	Podpis: